

	COMPTE RENDU 2021 Tournée annuelle des points d'eau	Date création Date d'édition 11/05/2021
--	--	--

Code Insee	Code Postal	Biriatou					Centre de secours			
64 130	64700						HENDAYE			
ID Point d'eau :	64130 0001	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Lotissement Garlatz face batiment			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0613	Coord	ZW311
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	4 A désherber, à nettoyer									
ID Point d'eau :	64130 0002	POTEAU INCENDIE	PIA 80	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	0 Chemin Xurienborda			Classeur	HDE	Pages	M06 - -	Coord	ZX311
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									
ID Point d'eau :	64130 0003	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin de Kurleku, angle chemin Gaztainaldea			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0613	Coord	ZW310
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	9 Capot défectueux									
ID Point d'eau :	64130 0004	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin de Kurleku			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0613	Coord	ZV310
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									

Avertissement :

Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (*principalement visuels*)
Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie

	COMPTE RENDU 2021 Tournée annuelle des points d'eau	Date création Date d'édition 11/05/2021
--	--	--

Code Insee	Code Postal	Biriatou			Centre de secours	
64 130	64700				HENDAYE	

ID Point d'eau :	64130 0005	POTEAU INCENDIE	PIA 80	PUBLIC	Sle					
DISPONIBLE	Adresse	Route de kurleku, à côté du pont			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0612	Coord	ZU310
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	4 A désherber, à nettoyer									
	16 Bouchon(s) inexistant(s)									

ID Point d'eau :	64130 0006	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PRIVE	ASF SECT HDE	Sle				
DISPONIBLE	Adresse	Peage A63 Sens Nord-Sud, proche bretelle sortie Biriatou			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0612	Coord	ZU310
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									

ID Point d'eau :	64130 0007	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PRIVE	ASF SECT HDE	Sle				
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Entrée parking douanes			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0613	Coord	ZU310
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									

Avertissement :

Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (*principalement visuels*)
Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie

	COMPTE RENDU 2021 Tournée annuelle des points d'eau	Date création Date d'édition 11/05/2021
--	---	--

Code Insee	Code Postal	Biriatou					Centre de secours			
64 130	64700						HENDAYE			
ID Point d'eau :	64130 0008	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin D'Arruntz			Classeur	HDE	Pages	L06 - 4L0643	Coord	ZV308
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									
ID Point d'eau :	64130 0009	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	D 258 chemin herri alde			Classeur	HDE	Pages	L06 - 4L0642	Coord	ZU308
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									
ID Point d'eau :	64130 0010	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	D 258 chemin herri alde, face fronton			Classeur	HDE	Pages	L06 - 4L0643	Coord	ZV307
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									
ID Point d'eau :	64130 0011	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC	Sle					
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin mendiko bidea			Classeur	HDE	Pages	L06 - 4L0643	Coord	ZW307
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									

Avertissement :

Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (*principalement visuels*)
Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie

	COMPTE RENDU 2021 Tournée annuelle des points d'eau	Date création Date d'édition 11/05/2021
--	--	--

Code Insee	Code Postal	Biriatou					Centre de secours		
64 130	64700						HENDAYE		
ID Point d'eau :	64130 0012	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC					Sle
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin de la Foret			Classeur	HDE	Pages	L06 - -	Coord ZX306
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)								
04/03/2021	RAS								
ID Point d'eau :	64130 0013	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC					Sle
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	2358 Chemin de la forêt			Classeur	HDE	Pages	L06 - -	Coord ZX304
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)								
04/03/2021	RAS								
ID Point d'eau :	64130 0014	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC					Sle
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin munoa, face gurrutze Gorri			Classeur	HDE	Pages	L06 - 4L0643	Coord ZV308
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)								
04/03/2021	RAS								
ID Point d'eau :	64130 0015	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC					Sle
<u>DISPONIBLE</u>	Adresse	Chemin martiruntzenea			Classeur	HDE	Pages	M06 - 4M0613	Coord ZU311
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)								
04/03/2021	RAS								

Avertissement :

Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (*principalement visuels*)
Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie

	COMPTE RENDU 2021 Tournée annuelle des points d'eau	Date création Date d'édition 11/05/2021
--	--	--

Code Insee	Code Postal	Biriatou					Centre de secours			
64 130	64700						HENDAYE			
ID Point d'eau :	64130 0017	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC		Sle				
DISPONIBLE	Adresse	Chemin de Kurleku Avant le Pont			Classeur	HDE	Pages	M06 - -	Coord	ZY310
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									
ID Point d'eau :	64130 0018	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC		Sle				
DISPONIBLE	Adresse	D 258 chemin herri alde			Classeur	HDE	Pages	L06 - 4L0642	Coord	ZU309
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	9 Capot défectueux									
ID Point d'eau :	64130 0019	POTEAU INCENDIE	PIN 100	PUBLIC						
DISPONIBLE	Adresse	Chemin Agerreberri, face batiment Borde Gaztellu Berri			Classeur	HDE	Pages	M06 - -	Coord	ZX311
Date de visite	Anomalie(s) constatée(s)									
04/03/2021	RAS									

Avertissement :

Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (*principalement visuels*)
Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie